

# BRANDSKYDDSinFORMATION !

Välkommen till Åhus Scoutkårs stuga !

För allas säkerhet finns här regler och information som **skall** följas vid övernattnig i stugan.

**Återsamlingsplats** vid utrymning är vid parkeringen framför stugan vid Snickarehaksvägen.

**Handbrandsläckare** finns utplacerade i byggnaden och markerade med skylt.

## Vid brand:

1. **Rädda** nödställda och alla skall utrymma till återsamlingsplats.
2. **Larma** Räddningstjänsten 112, ange Scoutstugan på Snickarehaksvägen 1 i Åhus.
3. **Släck** om möjlig med handbrandsläckare.
4. **Möt upp Räddningstjänsten** och informera om händelse samt antal deltagare.

## Säkerhetsansvarig

Vid övernattnig i scoutstugan skall en säkerhetsansvarig utses. Den säkerhetsansvarige skall vara myndig, ha tillgång till bärbar telefon, ha en förläggingsplan, vara svensktalande, ha god kännedom om lokalerna och brandskyddet. Den som är säkerhetsansvarig skall säkerställa att alla deltagare/grupp informeras om:

- Var återsamlingsplats finns.
- Var utrymningsvägar finns.
- Var brandredskap finns.
- Vilka ordningsregler som gäller.

## Anmälan

Senast 2 veckor före övernattnig (>9 personer) skall blankett ifyllas och lämnas till Räddningstjänsten. Mer information fås av Ninna Mauritzson (Stugfogde).

## Eldning i öppen spis eller braskamin

Vid eldning i öppen spis eller braskamin får inte brännbart material finnas nära eldstaden så att en gnista kan hoppa ut och antända. Elden eller glöder får ej lämnas obevakad. Vid övernattnig i lokalen skall eldstaden vara släckt. Vid släckning tas aska/glöder ut med spade till plåtspann och släckes med vatten i eldplats utomhus. Vatten skall inte användas i öppen spis/braskamin för att eldstaden kan skadas.

## Ordningsregler:

1. Rökning förbjuden i hela byggnaden.
2. Öppen eld får ej förekomma i förläggingslokal, exempelvis levande ljus eller brasa.
3. Utrymningsgångar skall finnas i förläggingslokal och hållas fria från bord, bänkar, stolar etc. Två utrymningsvägar skall finnas för varje sovsal.
4. Vid uppställning av husvagnar eller tält skall det finnas ett avstånd på minst 4m till närmsta byggnad/husvagn/tält.
5. Vid eldning utomhus skall det ske minst 4m från byggnaden och släckredskap skall finnas på plats.

Åhus Scoutkår

Åhus den 16/1 2012